

Retningslinier

for

Anvendelse af lokaler til
midlertidig overnatning

Maj 2008

FORMÅL

1. Disse retningslinier er grundlag for administration af de gældende driftsmæssige forskrifter for Hoteller m. v.

LOVHJEMMEL

2. Retningslinierne er udarbejdet efter "Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v." udgivet af Statens Brandinspektion 1. februar 1983 samt tillæg til "Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v." udgivet af Statens Brandinspektion 1. november 1991.

ANVENDELSESOMRÅDE

3. Retningslinierne bringes i anvendelse ved brug af bygninger til overnatning for mere end 10 personer (bygninger som ikke er godkendt til hotel m. v.).

GENERELLE REGLER

4. **Brandmyndighedens tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde indhentes.**

- a) Allerede godkendte lokaler:

Såfremt overnatningen finder sted i et lokale som i forvejen er godkendt til formålet og man holder sig inden for rammerne af den givne godkendelse (f. eks. max. personantal, opstilling af stole/ borde og øvrigt inventar i overensstemmelse med en af brandmyndigheden godkendt plan) er det alene nødvendigt **senest 3 arbejdsdage før** at indhente tilladelse.

Der kan ikke forventes tilladelse med kortere varsel.

- b) Ikke tidligere godkendte lokaler:

Hvis arrangementet ikke kan holdes inden for godkendte rammer jf. foranstående skal der søges godkendelse jf. Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m. v.

Ansøgning skal indsendes **senest 10 arbejdsdage** før arrangementets start.

Ansøgningen skal give fornødne oplysninger til brandmyndigheden så ansøgningen kan behandles.

Brug f.eks. skemaet side 4.

Oplysning om fornødent materiale kan, ud over i "Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v.", findes i "Retningslinier for udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for Forsamlingslokaler for mere end 150 personer" udgivet af Århus Brandvæsen. Retningslinierne kan frit udskrives fra Forebyggende Afdelings del af Brandvæsnets hjemmeside : www.aarhusbrandvaesen.dk

Uddrag af:

“Driftmæssige forskrifter for Hoteller mv.” udgivet af Statens Brandinspektion, februar 1983, samt tillæg til “Driftmæssige forskrifter for Hoteller mv.”udgivet af Statens Brandinspektion, november 1991.

8 Midlertidige overnatningslokaler.

- 8.1 Bygninger, som ikke er indrettet til hotel mv., kan i kortere tidsrum anvendes som ungdomsherberger eller andre former for indkvartering, når bestemmelserne i pkt. 8.2 - 8.9 overholdes.
- 8.2 Brandmyndighedernes tilladelse skal i hvert tilfælde indhentes.
- 8.3 Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
- 8.4 Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Gulv i sådanne lokaler må være beliggende højst 7,5 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter brandmyndighedernes skøn er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning. Der skal være mulighed for fremføring og anvendelse af brandvæsenets håndstiger på arealer under redningsåbningerne.
- 8.5 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse.
- 8.6 Eventuel nød- og panikbelysning skal være tændt.
- 8.7 Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning jf. Punkt 6.4.5.
- 8.8 Overnatninger i lokaler, der er større en 75 m², skal ske efter en af brandmyndigheden godkendt belægningsplan, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
- 8.9 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være fast, vågen vagt, som skal foretage ronderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. Hvor de stedlige forhold efter brandmyndighedens skøn gør det nødvendigt, kan der i øvrigt kræves etableret en vagtordning, selv om antallet af sovepladser er mindre end 150.

Aarhus Brandvæsen

Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676

Fax : 8676 77 70 . E-mail : brandvaesen@aarhus.dk . www.aarhusbrandvaesen.dk

ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ANVENDELSE AF MIDLERTIDIG OVERNATNINGSLOKALE

OVERNATNINGSSTEDETS NAVN OG ADRESSE :			
DATO FOR OVERNATNING :			
ANTAL PERSONER (VOKSNE + BØRN), DER OVERNATTER :			
HVILKE LOKALER, DER OVERNATTES I (PLACERING I BYGNINGEN/INSTITUTIONEN) :			
SUPPLERENDE OPLYSNINGER :			
DATO :		UNDERSKRIFT :	

SÅFREMT DET ER FØRSTE GANG LOKALET ANVENDES SOM MIDLERTIDIGT OVERNATNINGSLOKALE, SKAL DER VEDLÆGGES EN TEGNING OVER INSTITUTIONEN ELLER BYGNINGEN.