

Århus Brandvæsen
Forebyggende Afdeling
Kirstinesmindevej 14
Postboks 1029
8200 Århus N



Århus Kommune
Århus Brandvæsen
Teknik og Miljø

Kirstinesmindevej 14
Postboks 1029
8200 Århus N

Tlf: 8676 7676
E-post: aabr@aarhus.dk
www.aarhusbrandvaesen.dk

Standardattest til Århus Brandvæsen

Virksomhedens navn : _____
Adresse : _____
Indehaver/Leder : _____

Undertegnede autoriserede elinstallatør erklærer herved, at installationen, som nedenfor er angivet med X, er afprøvet i henhold til gældende Forskrifter / Vejledninger for den pågældende type virksomhed eller institution.

- Flugtvejs- og panikbelysning** er i driftsklar stand, panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri, og installationerne er udført i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser.
- Varslingsanlægget** er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen samt i henhold til DS/EN 54 eller Brandteknisk Vejledning nr. 24 »Varslingsanlæg«.
- Automatisk branddørlukningsanlæg** (ABDL-anlæg) er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Forskrift nr. 231 »Automatisk Branddørlukningsanlæg« eller DS/EN 14637.
- Faste elektriske installationer** ved scener (stærkstrøm) er i forskriftsmæssig stand og i overensstemmelse med bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen.
- Brandventilation** er kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 27 »Brandventilation« eller DS/EN 12101.

Dato for arbejdets udførelse: _____

Firmanavn, adresse og tlf.nr. samt stempel

Underskrift